



АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
**«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (АУБО «ГЭПБО»)**

Грибоедова ул., д.5, г. Брянск, 241050, тел. (4832) 74-38-16, 66-49-79,
факс (4832) 74-38-16, e-mail: strek_br@mail.ru, www.stroi-expertiza32.ru
ОГРН 1023202737678, ОКПО 22347081, ИНН 3234008586, КПП 325701001

24.12.2020 № 4-346

на № 239 от 23.12.2020

Генеральному директору
АО «Комплект»
С.В. Листратенко

Уважаемый Сергей Викторович!

АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области», рассмотрев представленные Вами документы с письмом от 23.12.2020 № 239, подтверждает внесение изменений в проектную документацию по объекту «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с крышной котельной и КТП и отдельно стоящим зданием универсального назначения, расположенного на пересечении ул. Красноармейской и пер. Иванюты в Советском районе г. Брянска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. I этап строительства» в связи с уточнением проектных решений.

В ранее выданном заключении АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» № 32-1-1-3-0647-16 от 22.11.2016 в разделе 3.2.2.2 *Архитектурные решения* второй и третий абзацы читать в следующей редакции:

«Здание – с подвалом, техническим этажом и крышной котельной.»

«Высота типового этажа – 2,80 м; подвала (в свету) – 1,85 м, в помещении ТСЖ, расположенном в подвале – 2,50 м; в электрощитовой, водомерном узле, насосной и пожарной насосной, расположенных в подвале – 2,20 м; технического этажа – 1,79 м.»

Директор

Е.М. Мельниченко