



АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

**«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (АУБО «ГЭПБО»)**

Грибоедова ул., д.5, г. Брянск, 241050, тел. (4832) 74-38-16, 66-49-79,  
факс (4832) 74-38-16, e-mail: strek\_br@mail.ru, www.stroi-expertiza32.ru  
ОГРН 1023202737678, ОКПО 22347081, ИНН 3234008586, КПП 325701001

11.11.2019 № 4-310

на № 152 от 08.11.2019г.

Генеральному директору  
ОАО «Комплект»  
Листратенко С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области», рассмотрев представленные Вами документы в соответствии с письмом от 08.11.2019г. № 152, **подтверждает внесение изменений** в проектную документацию по объекту «Многokвартирный многоэтажный жилой дом с крышной котельной и КТП и отдельно стоящим зданием универсального назначения, расположенный на пересечении ул. Красноармейской и пер. Иванюты в Советском районе г. Брянска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. I этап строительства».

В ранее выданном заключении АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» от 22.11.2016 г. №32-1-1-3-0647-16 **читать в следующей редакции:**

- в подразделе «*Отопление, вентиляция*» абзац 1:

«Источник теплоснабжения жилого дома – проектируемая крышная котельная с водогрейными котлами Viessmann Vitoplex 100 тип PVI 251-310 – количестве 1 шт., мощностью 310 кВт и Viessmann Vitoplex 100 тип PVI 311-400 – в количестве 1 шт., мощностью 400 кВт, работающими на газовом топливе»;

- в подразделе «*Система газоснабжения*» абзац 3:

«Газопотребляющим оборудованием в котельной являются водогрейные котлы Viessmann Vitoplex 100 тип PVI 251-310 – количестве 1 шт., мощностью 310 кВт и Viessmann Vitoplex 100 тип PVI 311-400 – в количестве 1 шт., мощностью 400 кВт».

Директор

Е.М. Мельниченко

Исп. Кутукова Н.Е.  
Тел. 8(4832) 64-15-46